

Checkliste Bauliche Barrierefreiheit

Bauliche Barrierefreiheit

Wege

- sind gut ausgeleuchtet
- keine große Steigung, keine Stufen/Schwellen oder ausgestattet mit Rampen mit Handlauf (bezogen auf alle Wege außen und innen)
 - Rampen
 - Breite mindestens 120cm ja/nein
 - Längsneigung maximal 6%
 - Keine Querneigung
 - Radabweiser beiderseits 10cm hoch
- asphaltiert/betoniert im Außenbereich
- visuelles Leitsystem (Text, Symbole und/oder Farbsystem)
- zu ertastendes Leitsystem für Menschen mit Sehbehinderung
- Gänge mindestens 120cm breit

Treppen (wenn vorhanden)

- Handläufe
- Kontrastreiche Markierung der ersten und letzten Stufe
- Keine Metallgittertreppe

Türen (insbesondere die Gebäudeeingangstüren)

- Türbreite mindestens 90 cm
- Türschwelle maximal 2 cm
- Ausreichende Bewegungsfläche vor Türen (> 150 cm x 150 cm)
- Keine Drehgriffe
- Die Gebäudeeingangstür kann automatisiert geöffnet werden

großflächig verglaste Türen vorhanden? (wenn vorhanden)

- Sicherheitsmarkierungen über die gesamte Breite

Aufzüge (wenn vorhanden)

- Bewegungsfläche vor Aufzügen 150 cm x 150 cm
- Fahrkorbbreite mindestens 110 cm, Fahrkorbtiefe mindestens 140 cm
- Spiegel an der Rückseite
- Durchgehende Lichtschranke – die ganze Tür abdeckend („Lichtvorhang“)
- Bedienelemente nicht unter 85 cm und nicht über 105 cm
- Akustische Ansage
- Bedienfeld mit Brailleschrift



WC

Es gibt zumindest eine WC Anlage die laut ÖN 1600 barrierefrei ist

- Haltegriffe
- Notfallklingel
- Höhe WC Becken 46-48cm
- Tiefe WC Becken 70cm
- Waschbecken unterfahrbar, Höhe maximal 80 cm
- Seifenspender einhändig bedienbar

Umkleiden/Duschen

- Sitzbänke in einer Höhe von 45-50cm
- Haken und Ablageflächen sind zumindest teilweise nicht höher als 110cm montiert
- Es gibt in der Umkleide und Dusche ausreichend Platz für Bewegungsflächen (für Rollstuhlfahrer:innen)
- Es ist eine verstellbare Duschbrause vorhanden.
- Sitzmöglichkeit in der Dusche (46-48cm)
- Notfallklingeln
- Haltegriff
- Rutschfeste Matten am Boden

